

# AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI FERRANDINA

PIAZZA PLEBISCITO

PROVINCIA DI MATERA



**FUTURA** **LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI**



**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA**

**MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA**

Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle  
Università

Investimento 1.3: Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole

## **Riqualificazione architettonica e funzionale della Palestra della Scuola media "Giovanni Paolo II"**

**CUP: E49I22000000006**

IL Progettista incaricato  
( Arch. Daniela Carmen COSCIA )


Il Responsabile dell'Area Tecnica  
( Ing. Antonio MELE )

**VERIFICA  
ILLUMINOTECNICA**

**A03**

Scala:

data: Giugno 2023



## Premesse

Avvertenze sulla progettazione:

I valori di consumo energetico non tengono conto delle scene di luce e delle relative variazioni di intensità.

## Contenuto

Copertina .....	1
Premesse .....	2
Contenuto .....	3
Descrizione .....	4
Lista lampade .....	5

## Scheda prodotto

Non ancora Membro DIALux - HYPER 90° 87,5W385mA (1x HYPER90° 87,5W 385mA) .....	6
---	---

Area 1

### Edificio 1

Lista lampade .....	7
---------------------	---

Area 1 - Edificio 1

### Piano 1


Elenco dei locali / Scena luce 1 .....	8
Lista lampade .....	10
Oggetti di calcolo / Scena luce 1 .....	11

Area 1 - Edificio 1 - Piano 1

### Locale 1

Riepilogo / Scena luce 1 .....	13
Disposizione lampade .....	15
Lista lampade .....	19
Oggetti di calcolo / Scena luce 1 .....	20
Superficie utile (Locale 1) / Scena luce 1 / Illuminamento perpendicolare (adattivo) .....	22

Glossario .....	23
-----------------	----



## Descrizione

## Lista lampade

 $\Phi_{\text{totale}}$ 

462496 lm

 $P_{\text{totale}}$ 

2784.0 W

Efficienza

166.1 lm/W


Pz.	Produttore	Articolo No.	Nome articolo	P	$\Phi$	Efficienza
32	Non ancora Membro DIALux	349643.087	HYPER 90° 87,5W385mA	87.0 W	14453 lm	166.1 lm/W

Scheda tecnica prodotto

Non ancora Membro DIALux - HYPER 90° 87,5W385mA



Articolo No.	349643.087
P	87.0 W
Φ <sub>Lampadina</sub>	14454 lm
Φ <sub>Lampada</sub>	14453 lm
η	99.99 %
Efficienza	166.1 lm/W
CCT	4000 K
CRI	80



CDL polare

Valutazione di abbagliamento secondo UGR												
h Soffitto		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
h Pareti		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
h Pavimento		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Dimensioni del locale X Y		Linea di mira perpendicolare all'asse delle lampade					Linea di mira parallela all'asse delle lampade					
2H	2H	25.4	26.6	25.7	26.8	27.0	25.4	26.6	25.7	26.8	27.0	
	3H	25.7	26.7	26.0	27.0	27.2	25.7	26.7	26.0	27.0	27.2	
	4H	25.8	26.7	26.1	27.0	27.3	25.8	26.7	26.1	27.0	27.3	
	6H	25.7	26.6	26.1	26.9	27.2	25.7	26.6	26.1	26.9	27.2	
	8H	25.7	26.6	26.1	26.9	27.2	25.7	26.6	26.1	26.9	27.2	
	12H	25.7	26.5	26.0	26.8	27.1	25.7	26.5	26.0	26.8	27.1	
4H	2H	25.6	26.5	25.9	26.8	27.1	25.6	26.5	25.9	26.8	27.1	
	3H	26.0	26.7	26.3	27.1	27.4	26.0	26.7	26.3	27.1	27.4	
	4H	26.0	26.8	26.4	27.1	27.5	26.0	26.8	26.4	27.1	27.5	
	6H	26.1	26.7	26.5	27.0	27.4	26.1	26.7	26.5	27.0	27.4	
	8H	26.0	26.6	26.5	27.0	27.4	26.0	26.6	26.5	27.0	27.4	
	12H	26.0	26.5	26.4	26.9	27.3	26.0	26.5	26.4	26.9	27.3	
8H	4H	26.0	26.6	26.4	27.0	27.4	26.0	26.6	26.4	27.0	27.4	
	6H	26.1	26.5	26.5	26.9	27.4	26.1	26.5	26.5	26.9	27.4	
	8H	26.0	26.4	26.5	26.9	27.4	26.0	26.4	26.5	26.9	27.4	
	12H	26.0	26.3	26.5	26.8	27.3	26.0	26.3	26.5	26.8	27.3	
	4H	26.0	26.5	26.4	26.9	27.3	26.0	26.5	26.4	26.9	27.3	
	6H	26.0	26.4	26.5	26.9	27.3	26.0	26.4	26.5	26.9	27.3	
12H	8H	26.0	26.3	26.5	26.8	27.3	26.0	26.3	26.5	26.8	27.3	
	12H	26.0	26.3	26.5	26.8	27.3	26.0	26.3	26.5	26.8	27.3	
Variazione della posizione dell'osservatore per le distanze delle lampade S												
S = 1.0H		+0.8 / -1.2					+0.8 / -1.2					
S = 1.5H		+1.8 / -2.6					+1.8 / -2.6					
S = 2.0H		+3.3 / -3.7					+3.3 / -3.7					
Tabella standard		BK01					BK01					
Addendo di correzione		8.0					8.0					
Indici di abbagliamento corretti riferiti a 14454lm Flusso luminoso sferico												

Diagramma UGR (SHR: 0.25)

Edificio 1

**Lista lampade** $\Phi_{\text{totale}}$ 

462496 lm

 $P_{\text{totale}}$ 

2784.0 W

Efficienza


166.1 lm/W


Pz.	Produttore	Articolo No.	Nome articolo	P	$\Phi$	Efficienza
32	Non ancora Membro DIALux	349643.087	HYPER 90° 87,5W385mA	87.0 W	14453 lm	166.1 lm/W



Edificio 1 · Piano 1 (Scena luce 1)

## Elenco dei locali





## Descrizione

## Premesse

Avvertenze sulla progettazione:

I valori di consumo energetico non tengono conto delle scene di luce e delle relative variazioni di intensità.

Edificio 1 · Piano 1 (Scena luce 1)

## Oggetti di calcolo



Edificio 1 · Piano 1 (Scena luce 1)


**Oggetti di calcolo**

Superfici utili

Proprietà	$\bar{E}$ (Nominale)	$E_{min.}$	$E_{max}$	$g_1$ (Nominale)	$g_2$	Indice
Superficie utile (Locale 1) Illuminamento perpendicolare (adattivo) Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m	675 lx ( $\geq 500$ lx) ✓	144 lx	896 lx	0.21 ( $\geq 0.60$ ) ✗	0.16	WP1

Edificio 1 · Piano 1 · Locale 1 (Scena luce 1)

## Riepilogo



Base	454.41 m <sup>2</sup>	Altezza libera	7.000 m – 8.150 m
Coefficienti di riflessione	Soffitto: 70.0 %, Pareti: 50.0 %, Pavimento: 20.0 %	Altezza di montaggio	8.150 m
Fattore di diminuzione	0.80 (fisso)	Altezza Superficie utile	0.800 m
		Zona margine Superficie utile	0.000 m

Edificio 1 · Piano 1 · Locale 1 (Scena luce 1)

**Riepilogo**

## Risultati

	Unità	Calcolato	Nominale	OK	Indice
Superficie utile	$\bar{E}_{\text{perpendicolare}}$	675 lx	$\geq 500$ lx	✓	WP1
	$g_1$	0.21	$\geq 0.60$	✗	WP1
Valutazione di abbagliamento <sup>(1)</sup>	$R_{UG, \text{max}}$	25	$\leq 19$	✗	
Valori di consumo <sup>(2)</sup>	Consumo	6890 kWh/a	max. 15950 kWh/a	✓	
Locale	Valore di allacciamento specifico	6.13 W/m <sup>2</sup>	–		
		0.91 W/m <sup>2</sup> /100 lx	–		

(1) Basato su uno spazio rettangolare di 17.400 m X 29.600 m e SHR di 0.25.

(2) Calcolato utilizzando DIN:18599-4.

Profilo di utilizzo: Preimpostazione DIALux (34.2 Standard (ufficio))

## Lista lampade

Pz.	Produttore	Articolo No.	Nome articolo	$R_{UG}$	P	$\Phi$	Efficienza
32	Non ancora Membro DIALux	349643.087	HYPER 90° 87,5W385mA	25	87.0 W	14453 lm	166.1 lm/W

Edificio 1 · Piano 1 · Locale 1


## Disposizione lampade





Edificio 1 · Piano 1 · Locale 1

## Disposizione lampade



Produttore	Non ancora Membro DIALux	P	87.0 W
Articolo No.	349643.087	$\Phi_{\text{Lampada}}$	14453 lm
Nome articolo	HYPER 90° 87,5W385mA		
Dotazione	1x HYPER90° 87,5W 385mA		

4 x Non ancora Membro DIALux HYPER 90° 87,5W385mA

Tipo	Disposizione in fila	X	Y	Altezza di montaggio	Lampada
1ª lampada (X/Y/Z)	1.700 m / 12.612 m / 8.150 m	1.700 m	12.612 m	8.150 m	1
direzione X	4 Pz., Centro - centro, Distanze disuguali	1.700 m	9.153 m	8.150 m	2
		1.700 m	5.743 m	8.150 m	3
Disposizione	A1	1.700 m	2.534 m	8.150 m	4

4 x Non ancora Membro DIALux HYPER 90° 87,5W385mA

Tipo	Disposizione in fila	X	Y	Altezza di montaggio	Lampada
1ª lampada (X/Y/Z)	5.550 m / 12.612 m / 8.150 m	5.550 m	12.612 m	8.150 m	5
direzione X	4 Pz., Centro - centro, Distanze disuguali	5.550 m	9.153 m	8.150 m	6
		5.550 m	5.743 m	8.150 m	7
Disposizione	A2	5.550 m	2.534 m	8.150 m	8

Edificio 1 · Piano 1 · Locale 1

## Disposizione lampade

4 x Non ancora Membro DIALux HYPER 90° 87,5W385mA

Tipo	Disposizione in fila	X	Y	Altezza di montaggio	Lampada
1ª lampada (X/Y/Z)	9.250 m / 12.612 m / 8.150 m	9.250 m	12.612 m	8.150 m	9
direzione X	4 Pz., Centro - centro, Distanze disuguali	9.250 m	9.153 m	8.150 m	10
		9.250 m	5.743 m	8.150 m	11
Disposizione	A3	9.250 m	2.534 m	8.150 m	12

4 x Non ancora Membro DIALux HYPER 90° 87,5W385mA

Tipo	Disposizione in fila	X	Y	Altezza di montaggio	Lampada
1ª lampada (X/Y/Z)	12.950 m / 12.612 m / 8.150 m	12.950 m	12.612 m	8.150 m	13
direzione X	4 Pz., Centro - centro, Distanze disuguali	12.950 m	9.153 m	8.150 m	14
		12.950 m	5.743 m	8.150 m	15
Disposizione	A4	12.950 m	2.534 m	8.150 m	16

4 x Non ancora Membro DIALux HYPER 90° 87,5W385mA

Tipo	Disposizione in fila	X	Y	Altezza di montaggio	Lampada
1ª lampada (X/Y/Z)	16.650 m / 12.612 m / 8.150 m	16.650 m	12.612 m	8.150 m	17
direzione X	4 Pz., Centro - centro, Distanze disuguali	16.650 m	9.153 m	8.150 m	18
		16.650 m	5.743 m	8.150 m	19
Disposizione	A5	16.650 m	2.534 m	8.150 m	20

4 x Non ancora Membro DIALux HYPER 90° 87,5W385mA

Tipo	Disposizione in fila	X	Y	Altezza di montaggio	Lampada
------	----------------------	---	---	----------------------	---------

Edificio 1 · Piano 1 · Locale 1

## Disposizione lampade

1ª lampada (X/Y/Z)	20.365 m / 12.612 m / 8.150 m	X	Y	Altezza di montaggio	Lampada
direzione X	4 Pz., Centro - centro, Distanze disuguali	20.365 m	12.612 m	8.150 m	21
		20.365 m	9.153 m	8.150 m	22
Disposizione	A6	20.365 m	5.743 m	8.150 m	23
		20.365 m	2.534 m	8.150 m	24

4 x Non ancora Membro DIALux HYPER 90° 87,5W385mA

Tipo	Disposizione in fila	X	Y	Altezza di montaggio	Lampada
1ª lampada (X/Y/Z)	24.065 m / 12.612 m / 8.150 m	24.065 m	12.612 m	8.150 m	25
direzione X	4 Pz., Centro - centro, Distanze disuguali	24.065 m	9.153 m	8.150 m	26
		24.065 m	5.743 m	8.150 m	27
Disposizione	A7	24.065 m	2.534 m	8.150 m	28

4 x Non ancora Membro DIALux HYPER 90° 87,5W385mA

Tipo	Disposizione in fila	X	Y	Altezza di montaggio	Lampada
1ª lampada (X/Y/Z)	27.865 m / 12.612 m / 8.150 m	27.865 m	12.612 m	8.150 m	29
direzione X	4 Pz., Centro - centro, Distanze disuguali	27.865 m	9.153 m	8.150 m	30
		27.865 m	5.743 m	8.150 m	31
Disposizione	A8	27.865 m	2.534 m	8.150 m	32

Edificio 1 · Piano 1 · Locale 1

**Lista lampade** $\Phi_{\text{totale}}$ 

462496 lm

 $P_{\text{totale}}$ 

2784.0 W


Efficienza

166.1 lm/W

Pz.	Produttore	Articolo No.	Nome articolo	P	$\Phi$	Efficienza
32	Non ancora Membro DIALux	349643.087	HYPER 90° 87,5W385mA	87.0 W	14453 lm	166.1 lm/W

Edificio 1 · Piano 1 · Locale 1 (Scena luce 1)

## Oggetti di calcolo



Edificio 1 · Piano 1 · Locale 1 (Scena luce 1)

**Oggetti di calcolo**


Superfici utili

Proprietà	$\bar{E}$ (Nominale)	$E_{min.}$	$E_{max}$	$g_1$ (Nominale)	$g_2$	Indice
Superficie utile (Locale 1)	675 lx	144 lx	896 lx	0.21	0.16	WP1
Illuminamento perpendicolare (adattivo)	( $\geq 500$ lx)			( $\geq 0.60$ )		
Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m	✓			✗		

Profilo di utilizzo: Preimpostazione DIALux (34.2 Standard (ufficio))

Edificio 1 · Piano 1 · Locale 1 (Scena luce 1)

## Superficie utile (Locale 1)



Proprietà	$\bar{E}$ (Nominale)	$E_{min.}$	$E_{max}$	$g_1$ (Nominale)	$g_2$	Indice
Superficie utile (Locale 1)	675 lx	144 lx	896 lx	0.21	0.16	WP1
Illuminamento perpendicolare (adattivo)	$\geq 500$ lx			$\geq 0.60$		
Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m	✓			✗		

Profilo di utilizzo: Preimpostazione DIALux (34.2 Standard (ufficio))

## Glossario

### A

A	Simbolo usato nelle formule per una superficie in geometria
Altezza libera	Denominazione per la distanza tra il bordo superiore del pavimento e il bordo inferiore del soffitto (quando un locale è stato smantellato).
Area circostante	L'area circostante è direttamente adiacente all'area del compito visivo e dovrebbe essere larga almeno 0,5 m secondo la UNI EN 12464-1. Si trova alla stessa altezza dell'area del compito visivo.
Area del compito visivo	L'area necessaria per l'esecuzione del compito visivo conformemente alla UNI EN 12464-1. L'altezza corrisponde a quella alla quale viene eseguito il compito visivo.
Autonomia della luce diurna	Descrive in che percentuale dell'orario di lavoro giornaliero l'illuminamento richiesto è soddisfatto dalla luce diurna. L'illuminamento nominale viene utilizzato dal profilo della stanza, a differenza di quanto descritto nella EN 17037. Il calcolo non viene eseguito al centro della stanza ma nel punto di misurazione del sensore posizionato. Una stanza è considerata sufficientemente rifornita di luce diurna se raggiunge almeno il 50% di autonomia della luce diurna.

### C

CCT	<p>(ingl. correlated colour temperature)</p> <p>Temperatura del corpo di una lampada ad incandescenza che serve a descrivere il suo colore della luce. Unità: Kelvin [K]. Più è basso il valore numerico e più rossastro sarà il colore della luce, più è alto il valore numerico e più bluastrò sarà il colore della luce. La temperatura di colore delle lampade a scarica di gas e dei semiconduttori è detta "temperatura di colore più simile" a differenza della temperatura di colore delle lampade ad incandescenza.</p> <p>Assegnazione dei colori della luce alle zone di temperatura di colore secondo la UNI EN 12464-1:</p> <p>colore della luce - temperatura di colore [K]  bianco caldo (bc) &lt; 3.300 K  bianco neutro (bn) ≥ 3.300 – 5.300 K  bianco luce diurna (bld) &gt; 5.300 K</p>
Coefficiente di riflessione	Il coefficiente di riflessione di una superficie descrive la quantità della luce presente che viene riflessa. Il coefficiente di riflessione viene definito dai colori della superficie.



## Glossario

CRI	<p>(ingl. colour rendering index)</p> <p>Indice di resa cromatica di una lampada o di una lampadina secondo la norma DIN 6169: 1976 oppure CIE 13.3: 1995.</p> <p>L'indice generale di resa cromatica Ra (o CRI) è un indice adimensionale che descrive la qualità di una sorgente di luce bianca in merito alla sua somiglianza, negli spettri di remissione di 8 colori di prova definiti (vedere DIN 6169 o CIE 1974), con una sorgente di luce di riferimento.</p>
E	
Efficienza	<p>Rapporto tra potenza luminosa irradiata <math>\Phi</math> [lm] e potenza elettrica assorbita P [W], unità: lm/W.</p> <p>Questo rapporto può essere composto per la lampadina o il modulo LED (rendimento luminoso lampadina o modulo), la lampadina o il modulo con dispositivo di controllo (rendimento luminoso sistema) e la lampada completa (rendimento luminoso lampada).</p>
Eta ( $\eta$ )	<p>(ingl. light output ratio)</p> <p>Il rendimento lampada descrive quale percentuale del flusso luminoso di una lampadina a irraggiamento libero (o modulo LED) lascia la lampada quando è montata.</p> <p>Unità: %</p>
F	
Fattore di diminuzione	Vedere MF
Fattore di luce diurna	<p>Rapporto dell'illuminamento in un punto all'interno, ottenuto esclusivamente con l'incidenza della luce diurna, rispetto all'illuminamento orizzontale all'esterno sotto un cielo non ostruito.</p> <p>Simbolo usato nelle formule: D (ingl. daylight factor)</p> <p>Unità: %</p>
Flusso luminoso	<p>Misura della potenza luminosa totale emessa da una sorgente luminosa in tutte le direzioni. Si tratta quindi di una "grandezza trasmettitore" che indica la potenza di trasmissione complessiva. Il flusso luminoso di una sorgente luminosa si può calcolare solo in laboratorio. Si fa distinzione tra il flusso luminoso di una lampadina o di un modulo LED e il flusso luminoso di una lampada.</p> <p>Unità: lumen</p> <p>Abbreviazione: lm</p> <p>Simbolo usato nelle formule: <math>\Phi</math></p>

## Glossario

### G

$g_1$	Spesso anche $U_o$ (ingl. overall uniformity) Descrive l'uniformità complessiva dell'illuminamento su una superficie. È il quoziente di $E_{min}/\bar{E}$ e viene richiesto anche dalle norme sull'illuminazione dei posti di lavoro.
$g_2$	Descrive più esattamente la "disuniformità" dell'illuminamento su una superficie. È il quoziente di $E_{min}/E_{max}$ ed è rilevante di solito solo per la verifica della rispondenza alla UNI EN 1838 per l'illuminazione di emergenza.
Gruppo di controllo	Un gruppo di apparecchi regolabili e controllati insieme. Per ogni scena luminosa, un gruppo di controllo fornisce il proprio valore di attenuazione. Tutti gli apparecchi all'interno di un gruppo di controllo condividono questo valore di regolazione. I gruppi di comando con i relativi apparecchi di illuminazione vengono determinati automaticamente da DIALux sulla base degli scenari luminosi creati e dei relativi gruppi di apparecchi.

### I

Illuminamento	Descrive il rapporto del flusso luminoso, che colpisce una determinata superficie, rispetto alle dimensioni di tale superficie ( $lm/m^2 = lx$ ). L'illuminamento non è legato alla superficie di un oggetto ma può essere definito in qualsiasi punto di un locale (sia all'interno che all'esterno). L'illuminamento non è una caratteristica del prodotto, infatti si tratta di una grandezza ricevitore. Per la misurazione si utilizzano luxmetri.  Unità: lux Abbreviazione: lx Simbolo usato nelle formule: E
Illuminamento, adattivo	Per determinare su una superficie l'illuminamento medio adattivo, la rispettiva griglia va suddivisa in modo da essere "adattiva". Nell'ambito di grandi differenze di illuminamento all'interno della superficie, la griglia è suddivisa più finemente mentre in caso di differenze minime la suddivisione è più grossolana.
Illuminamento, orizzontale	Illuminamento calcolato o misurato su un piano orizzontale (potrebbe trattarsi per es. della superficie di un tavolo o del pavimento). L'illuminamento orizzontale è contrassegnato di solito nelle formule da $E_h$ .
Illuminamento, perpendicolare	Illuminamento calcolato o misurato perpendicolarmente ad una superficie. È da tener presente per le superfici inclinate. Se la superficie è orizzontale o verticale, non c'è differenza tra l'illuminamento perpendicolare e quello orizzontale o verticale.
Illuminamento, verticale	Illuminamento calcolato o misurato su un piano verticale (potrebbe trattarsi per es. della parte anteriore di uno scaffale). L'illuminamento verticale è contrassegnato di solito nelle formule da $E_v$ .

## Glossario

Intensità luminosa	<p>Descrive l'intensità della luce in una determinata direzione (grandezza trasmettitore). L'intensità luminosa è il flusso luminoso <math>\Phi</math> che viene emesso in un determinato angolo solido <math>\Omega</math>. La caratteristica dell'irraggiamento di una sorgente luminosa viene rappresentata graficamente in una curva di distribuzione dell'intensità luminosa (CDL). L'intensità luminosa è un'unità base SI.</p> <p>Unità: candela          Abbreviazione: cd          Simbolo usato nelle formule: I</p>
<hr/>	
L	
LENI	<p>(ingl. lighting energy numeric indicator)          Parametro numerico di energia luminosa secondo UNI EN 15193</p> <p>Unità: kWh/m<sup>2</sup> anno</p>
LLMF	<p>(ingl. lamp lumen maintenance factor)/secondo CIE 97: 2005          Fattore di manutenzione del flusso luminoso lampadine che tiene conto della diminuzione del flusso luminoso di una lampadina o di un modulo LED durante il periodo di esercizio. Il fattore di manutenzione del flusso luminoso lampadine è indicato come numero decimale e può assumere un valore di massimo 1 (in assenza di riduzione del flusso luminoso).</p>
LMF	<p>(ingl. luminaire maintenance factor)/secondo CIE 97: 2005          Fattore di manutenzione lampade che tiene conto della sporcizia di una lampada durante il periodo di esercizio. Il fattore di manutenzione lampade è indicato come numero decimale e può assumere un valore di massimo 1 (in assenza di sporcizia).</p>
LSF	<p>(ingl. lamp survival factor)/secondo CIE 97: 2005          Fattore di sopravvivenza lampadina che tiene conto dell'avaria totale di una lampada durante il periodo di esercizio. Il fattore di sopravvivenza lampadina è indicato come numero decimale e può assumere un valore di massimo 1 (nessun guasto entro il lasso di tempo considerato o sostituzione immediata dopo il guasto).</p>
Luminanza	<p>Misura per l'"impressione di luminosità" che l'occhio umano ha di una superficie. La superficie stessa può illuminare o riflettere la luce incidente (grandezza trasmettitore). Si tratta dell'unica grandezza fotometrica che l'occhio umano può percepire.</p> <p>Unità: candela / metro quadrato          Abbreviazione: cd/m<sup>2</sup>          Simbolo usato nelle formule: L</p>

## Glossario

### M

#### MF

(ingl. maintenance factor)/secondo CIE 97: 2005  
Fattore di manutenzione come numero decimale compreso tra 0 e 1, che descrive il rapporto tra il nuovo valore di una grandezza fotometrica pianificata (per es. dell'illuminamento) e il fattore di manutenzione dopo un determinato periodo di tempo. Il fattore di manutenzione prende in considerazione la sporcizia di lampade e locali, la riduzione del riflesso luminoso e la défaillance di sorgenti luminose. Il fattore di manutenzione viene considerato in blocco oppure calcolato in modo dettagliato secondo CIE 97: 2005 utilizzando la formula  $RMF \times LMF \times LLMF \times LSF$ .

### O

#### Osservatore UGR

Punto di calcolo nel locale per il quale DIALux determina il valore UGR. La posizione e l'altezza del punto di calcolo devono corrispondere alla posizione tipica dell'osservatore (posizione e altezza degli occhi dell'utente).

### P

#### P

(ingl. power)  
Assorbimento elettrico  
  
Unità: watt  
Abbreviazione: W

### R

#### $R_{(UG)} \max$

(engl. rating unified glare)  
Misura dell'abbagliamento psicologico negli spazi interni. Oltre alla luminanza degli apparecchi, il livello del valore  $R_{(UG)}$  dipende anche dalla posizione dell'osservatore, dalla direzione di osservazione e dalla luminanza ambientale. Il calcolo viene effettuato secondo il metodo delle tabelle, vedere CIE 117. Tra l'altro, la EN 12464-1:2021 specifica la  $R_{(UG)}$  massima ammissibile - valori  $R_{(UGL)}$  per vari luoghi di lavoro interni.

#### RMF

(ingl. room maintenance factor)/secondo CIE 97: 2005  
Fattore di manutenzione locale che tiene conto della sporcizia delle superfici che racchiudono il locale durante il periodo di esercizio. Il fattore di manutenzione locale è indicato come numero decimale e può assumere un valore di massimo 1 (in assenza di sporcizia).

## Glossario

### S

Superficie utile	Superficie virtuale di misurazione o di calcolo all'altezza del compito visivo, che di solito segue la geometria del locale. La superficie utile può essere provvista anche di una zona marginale.
Superficie utile per fattori di luce diurna	Una superficie di calcolo entro la quale viene calcolato il fattore di luce diurna.

### U

UGR (max)	(ingl. unified glare rating) Misura per l'effetto abbagliante psicologico negli interni. L'altezza del valore UGR, oltre che dalla luminanza della lampada, dipende anche dalla posizione dell'osservatore, dalla linea di mira e dalla luminanza dell'ambiente. Inoltre, nella EN 12464-1 vengono indicati i valori UGR massimi ammessi per diversi luoghi di lavoro in interni.
-----------	---

### V

Valutazione energetica	<p>Basato su una procedura di calcolo orario per la luce diurna negli spazi interni, considerando la geometria del progetto e gli eventuali sistemi di controllo della luce diurna esistenti. Vengono presi in considerazione anche l'orientamento e l'ubicazione del progetto. Il calcolo utilizza la potenza di sistema specificata degli apparecchi di illuminazione per determinare il fabbisogno energetico. Per gli apparecchi a luce diurna si presume una relazione lineare tra potenza e flusso luminoso nello stato regolato. Tempi di utilizzo e illuminamento nominale sono determinati dai profili di utilizzo degli spazi. Gli apparecchi accesi esplicitamente esclusi dal controllo tengono conto anche dei tempi di utilizzo indicati. I sistemi di controllo della luce diurna utilizzano una logica di controllo semplificata che li chiude a un illuminamento orizzontale di 27.500 lx.</p> <p>L'anno solare 2022 viene utilizzato solo come riferimento. Non è una simulazione di quest'anno. L'anno di riferimento viene utilizzato solo per assegnare i giorni della settimana ai risultati calcolati. Non si tiene conto del passaggio all'ora legale. Il tipo di cielo di riferimento utilizzato è il cielo medio descritto in CIE 110 senza luce solare diretta.</p> <p>Il metodo è stato sviluppato insieme al Fraunhofer Institute for Building Physics ed è disponibile per la revisione da parte del Joint Working Group 1 ISO TC 274 come estensione del precedente metodo annuale basato sulla regressione.</p>
------------------------	---

## Glossario

### Z

Zona di sfondo	Secondo la norma UNI EN 12464-1 la zona di sfondo è adiacente all'area immediatamente circostante e si estende fino ai confini del locale. Per locali di dimensioni maggiori la zona di sfondo deve avere un'ampiezza di almeno 3 m. Si trova orizzontalmente all'altezza del pavimento.
Zona margine	Area perimetrale tra superficie utile e pareti che non viene considerata nel calcolo.